

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng lưu thông các sản phẩm gạch đất sét nung do DNTN Đại Nam sản xuất, kinh doanh trên thị trường tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BKHHCN ngày 28/9/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHHCN;

Thực hiện Kế hoạch số 1128/KH-SXD ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, sử dụng lưu thông trên thị trường; kiểm tra vật liệu đầu vào trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022;

Căn cứ Kết quả thí nghiệm gạch xây số: KQ/G/N/22/7-ĐN ngày 17/6/2022 của Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng, Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Tạm dừng việc lưu thông các sản phẩm gạch đất sét nung, kiểu gạch 4 lỗ, kích thước 180 x 80 x 80 mm của:

- Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam;

- Địa chỉ: Ấp Long Giao 1, xã Long Chử, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Lý do: Các sản phẩm gạch đất sét nung, kiểu gạch 4 lỗ, kích thước 180 x 80 x 80 mm do DNTN Đại Nam sản xuất và kinh doanh chưa đạt kích thước hình học theo TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung theo Phụ lục đính kèm.

2. Đề nghị DNTN Đại Nam thực hiện các nội dung như sau:

- Cung cấp thông tin liên quan đối với hàng hóa cùng loại như số lượng hàng hóa còn tồn, đã sử dụng không đảm bảo tại khoản 1 nêu trên; đồng thời tạm ngừng việc xuất xưởng, tiến hành thu hồi các sản phẩm gạch đất sét nung không phù hợp đang lưu thông trên thị trường; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết;

- Khẩn trương tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp và giải trình bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm gạch đất sét nung vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh. Thời gian gửi văn bản về Sở Xây dựng trước ngày 18/7/2022.

- DNTN Đại Nam chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm gạch đất sét nung do mình sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Xây dựng Tây Ninh thông báo đến DNTN Đại Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: KHCN, CT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực;
- Cục Quản lý thị trường;
- Thanh tra Sở Xây dựng (p/h);
- DNTN Đại Nam;
- Tổ Biên tập TTTĐT SXD;
- Lưu: VT, QLNN&VLXD (L.Nga).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phụ lục
Đánh giá kết quả thí nghiệm gạch đất sét nung, kiểu gạch 4 lỗ
do DNTN Đại Nam sản xuất

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị tính	Kết quả thí nghiệm	Mức chất lượng theo TCVN 1450:2009	Đánh giá
1	Kích thước hình học				
	<i>Dài (l)</i>	<i>mm</i>	<i>172,6</i>	<i>180 ± 6</i>	<i>Không đạt</i>
	Rộng (w)	mm	76,4	80 ± 4	Đạt
	<i>Cao (h)</i>	<i>mm</i>	<i>76,4</i>	<i>80 ± 3</i>	<i>Không đạt</i>
2	Độ hút nước (X)	%	9,4	≤ 16	Đạt
3	Độ rỗng (x)	%	44,51		Đạt
4	Khối lượng thể tích	g/cm ³	1,11	≤ 1.6	Đạt
5	Cường độ chịu nén	Mpa	8,2	≥ 7,5	Đạt